




<b>EMPRESA</b>	<b>DIRECCIÓN</b>
LUXEPERFIL S.L.	POL. IND, LA PAHILLA – C/ LA ALHONDIGA, 2 46370 CHIVA (VALENCIA)
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>19574</b>

<b>CAJÓN DE PERSIANA “ DOS TAPAS DE EXTRUSION ”</b>	
<b>ENSAYO</b>	<b>RESULTADO</b>
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA «U» DEL CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLES S/ UNE-EN 12412-4:2005	3,3 W/m <sup>2</sup> K



**SECCION DEL CAJON DE PVC “DOS TAPAS DE EXTRUSION”**

**FECHA** 28 de Julio de 2008

El resultado recogido en este certificado solo se refiere al material recibido y sometido a validación en este Centro de Investigación. Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: **Astier Maiztegi**  
Director Dpto. Construcción

