




EMPRESA	LUXEPERFIL
DIRECCIÓN	POL. LA PAHILLA C/ LA ALHONDIGA, 2 46370 CHIVA (VALENCIA)
Nº CERTIFICADO	19197-2

CAJÓN PERSIANA PVC (1.200 x 185) mm
REF. «CAJÓN PVC DOBLE TABIQUE»

Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo
según UNE-EN ISO 140-3:1995

Frecuencia (Hz)	R (dB)	l (k = 2)
100	14,3	±2,4
125	11,8	±2,4
160	8,9	±2,4
200	11,2	±2,4
250	14,5	±1,6
315	14,6	±1,6
400	21,7	±1,6
500	23,1	±1,6
630	25,3	±1,6
800	24,5	±1,6
1.000	29,0	±1,6
1.250	29,5	±1,6
1.600	34,0	±1,6
2.000	36,6	±1,6
2.500	36,9	±1,4
3.150	35,0	±1,4
4.000	34,5	±1,4
5.000	34,7	±1,4



Índice de aislamiento a ruido aéreo:

$R_A = 24,9 \pm 1,3$ dBA

Índice ponderado de reducción sonora:

$R_{W(C; C_{tr})} = 25 (-1; -5)$ dB

Incertidumbre asociada a R_w : ± 2 dB

FECHA 18 de septiembre de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.



Fdo: **Asier Maiztegui**
Director Dpto. Construcción